


แผนผังระบบออกซิเจนโรงพยาบาลวังเจ้า





วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ถ้าระบบออกซิเจนที่บริเวณ IPD มีปัญหาให้ปิดวาล์วที่ 1
 2. ถ้าระบบออกซิเจนที่บริเวณ OPD ER OR ให้ปิดวาล์วที่ 2
 3. ถ้าระบบออกซิเจนที่บริเวณ LR DEN ให้ปิดวาล์วที่ 3
- แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ นายยุทธนันท์ รอดคุ้ม โทร 085-5301840

